

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz des Heizkessels 1
92 %

Temperaturregler
 Vom Datenblatt des Temperaturreglers 2
+ 3 %

Klasse I = 1 %, Klasse II = 2 %, Klasse III = 1,5 %, Klasse IV = 2 %, Klasse V = 3 %, Klasse VI = 4 %, Klasse VII = 3,5 %, Klasse VIII = 5 %

Zusatzheizkessel
 Vom Datenblatt des Heizkessels 3
+ 0 %

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz in %

↓

(0 - 92) x 0 = + 0 %

Solarer Beitrag

Vom Datenblatt der Solareinrichtung 4
+ 0 %

Kollektorgröße in m²

↓

Tankvolumen in m³

↓

Kollektor-wirkungsgrad in %

↓

Tankeinstufung
A+ = 0,95, A = 0,91,
B = 0,86, C = 0,83,
D-G = 0,81

↓

(2 x 0 + 1 x 0) x 0 x (0 / 100) x 0 = + 0 %

Zusatzwärmepumpe
 Vom Datenblatt der Wärmepumpe 5
+ 0 %

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz in %

↓

(0 - 92) x 0 = + 0 %

Solarer Beitrag UND Zusatzwärmepumpe 6
- 0 %

Kleineren Wert auswählen 4
5

0,5 x 0 ODER 0,5 x 0 = - 0 %

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage 7
95 %

Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
G	F	E	D	C	B	A	A⁺	A⁺⁺	A⁺⁺⁺
<30%	≥30%	≥34%	≥36%	≥75%	≥82%	≥90%	≥98%	≥125%	≥150%

Einbau von Heizkessel und Zusatzwärmepumpe mit Niedertemperatur-Wärmestrahlern (35 °C) ? 7

Vom Datenblatt der Wärmepumpe 95 + (50 x 0) = 0 %

Die auf diesem Datenblatt für den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht möglicherweise von der Energieeffizienz nach dessen Einbau in ein Gebäude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Wärmeverlust Verteilungssystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhältnis zu Größe und Eigenschaften des Gebäudes beeinflusst.