

H0003830

551805 3/4" F
551806 1" F



551801 Ø18
551802 Ø22



© Copyright 2017 Caleffi

ITALIANO

I

ENGLISH

EN

FRANÇAIS

FR

DEUTSCH

DE

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, LA
MESSA IN SERVIZIO E LA MANUTENZIONE

**Vi ringraziamo per averci preferito nella
scelta di questo prodotto.**

**Ulteriori dettagli tecnici su questo
dispositivo sono disponibili sul sito
www.caleffi.com**

DISAERATORE DISCALSLIM

Avvertenze

Le seguenti istruzioni devono essere lette e comprese prima dell'installazione e della manutenzione del prodotto. Il simbolo  significa:
ATTENZIONE! UNA MANCANZA NEL SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI
POTREBBE ORIGINARE PERICOLO!

Sicurezza

**È obbligatorio rispettare le istruzioni per la sicurezza
riportate sul documento specifico in confezione.**

LASCIARE IL PRESENTE MANUALE AD USO E SERVIZIO
DELL'UTENTE

SMALTIRE IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE

Funzione

I dispositivi DISCALSLIM sono in grado di scaricare autonomamente e in modo continuo l'aria formata nei circuiti idraulici degli impianti di climatizzazione fino al livello di microbolle (degassazione lenta e continua). Il disaeratore può essere installato, sia con tubazione orizzontale che verticale.

Caratteristiche tecniche

Materiali:
Corpo: PPAG40
Galleggiante: PP
Guida e asta galleggiante: ottone EN 12164 CW614N
Leva galleggiante e molla: acciaio inox EN 10270-3 (AISI 302)

Tenute: EPDM
Fluidi: acqua, soluzioni glicolate non pericolose escluse dal campo di applicazione della direttiva 67/548/CE
Max. percentuale di glicole: 30%
Max. pressione di esercizio: 3 bar
Max. pressione di scarico: 3 bar
Campo temperatura di esercizio: 0÷110°C
Attacchi: a bicono per tubo rame Ø 18mm, Ø 22 mm, 3/4" e 1" F
Scarico: 1/2" F (con tappo igroscopico)

Caratteristiche idrauliche (fig. A-B)

La velocità massima raccomandata del fluido agli attacchi del dispositivo è di 1,2 m/s. La figura B indica le portate massime per rispettare tale condizione.

Installazione (fig. G - M)

Il montaggio e lo smontaggio vanno sempre effettuati con impianto freddo e non in pressione (fig. C).
Il disaeratore va installato preferibilmente sulla tubazione di mandata della caldaia (fig. D).

Il galleggiante va sempre installato in posizione verticale (fig. E).
Il senso di flusso del fluido termovettore è indifferente. Ruotare manualmente il tee di raccordo per adattare gli attacchi alle tubazioni orizzontali o verticali (fig. F).
Per le versioni con attacchi a bicono per tubo rame, inserire i raccordi in confezione nelle tubazioni, innestare le tubazioni a battuta, stringere le calotte (fig. G,H). In caso di retrofit, tagliare le tubazioni secondo le seguenti misure (fig. I) "L" = 33 mm @ cod. 551801 Ø 18, "L" = 28 mm @ cod. 551802 Ø 22.
Innestare la tubazione nel lato con la freccia (fig. L) e poi nell'altro lato (fig. M), fino a battuta. Stringere le calotte (fig. H).
Si raccomanda di non ruotare il dispositivo una volta installato.
Prestare attenzione a non sovrassollecitare meccanicamente le filettature.

Manutenzione (fig. N)

Il disaeratore è dotato di tappo igroscopico di sicurezza (fig.N). Il principio di funzionamento si basa sulla proprietà dei dischi in fibra di cellulosa che formano la cartuccia di tenuta. Detti dischi incrementano del 50% il proprio volume nel momento in cui vengono bagnati dall'acqua, chiudendo la valvola. Si evitano così possibili danni in caso di perdite d'acqua.

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION,
COMMISSIONING AND MAINTENANCE

Thank you for choosing our product.

**Further technical details relating to this
device are available at www.caleffi.com**

DISCALSLIM DEAERATOR

Warnings

The following instructions must be read and understood before installing and maintaining the product. The  symbol means:
IMPORTANT! FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD
RESULT IN A SAFETY HAZARD!

Safety

**The safety instructions provided in the specific document
supplied must be observed.**

LEAVE THIS MANUAL AS A REFERENCE GUIDE FOR THE USER

DISPOSE OF THE PRODUCT IN COMPLIANCE WITH CURRENT
LEGISLATION

Function

DISCALSLIM devices are designed for the independent and continuous venting of the air that forms in air conditioning system hydraulic circuits, down to the level of micro-bubbles (gradual and continuous degassing). The deaerator may be installed on either a vertical or horizontal pipe.

Technical specifications

Materials:
Body: PPAG40
Float: PP
Float guide and stem: brass EN 12164 CW614N
Float lever and spring: stainless steel EN 10270-3 (AISI 302)

Seals: EPDM
Media: water, non-dangerous glycol solutions excluded from the guidelines of directive 67/548/EC
Max. percentage of glycol: 30%
Max. working pressure: 3 bar
Max. discharge pressure: 3 bar
Working temperature range: 0÷110°C
Connections: with compression ends for Ø 18mm, Ø 22 mm, 3/4" and 1" F
copper pipe, 3/4" and 1" F
1/2" F (with hygroscopic cap)

Air vent:

Hydraulic characteristics (fig. A-B)

The maximum recommended velocity of the medium at the device connections is 1,2 m/s. Figure B shows the maximum flow rates in order to meet this requirement.

Installation (fig. G - M)

Assembly and disassembly should always be carried out with the system cold and depressurised (fig. C).

The deaerator should be preferably installed on the boiler flow pipe (fig. D).
The float must always be installed in a vertical position (fig. E).
There is no obligatory flow direction of the thermal medium. Manually turn the tee fitting to adapt the connections to match the horizontal or vertical pipes (fig. F).

For versions with compression end connections for copper pipe, install the fittings supplied in the pack on the pipes, fully insert the pipes and then tighten the nuts (fig. G,H). In the case of retrofitting, cut the pipes in compliance with these measurements: (fig. I) "L" = 33 mm @ code 551801 Ø 18, "L" = 28 mm @ code 551802 Ø 22.
Fully insert the pipe into the side with the arrow (fig. L) and then into the other side (fig. M). Tighten the nuts (fig. H).
Do not attempt to rotate the device once it has been installed.
Take care not to subject the threads to excessive mechanical stress.

Maintenance (fig. N)

The deaerator is equipped with a hygroscopic safety cap (fig.N). The operating principle is based on the properties of the cellulose fibre disks forming the retaining cartridge. These discs increase in volume by 50% when they come into contact with water, thus closing the valve. This avoids any damage in the event of water leakage.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION, LA
MISE EN SERVICE ET L'ENTRETIEN

**Nous vous remercions de l'intérêt que
vous portez à nos produits.**

**Pour plus d'informations sur ce dispositif,
veuillez consulter le site www.caleffi.com**

SÉPARATEUR D'AIR DISCALSLIM

Avertissements

S'assurer d'avoir lu et compris les instructions suivantes avant de procéder à l'installation et à l'entretien du dispositif. Le symbole  signifie :
ATTENTION ! LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES PEUT
ENTRAÎNER UNE MISE EN DANGER !

Sécurité

**Respecter impérativement les consignes de sécurité citées sur
le document qui accompagne le dispositif.**

LAISSER CE MANUEL À DISPOSITION DE L'UTILISATEUR

METTRE AU REBUT CONFORMÉMENT AUX NORMES EN VIGUEUR

Fonction

Les dispositifs DISCALSLIM sont en mesure d'évacuer de façon autonome et en continu l'air présent dans les circuits hydrauliques des installations climatiques, y compris les micro-bulles (dégazage lent et continu). Le séparateur d'air peut être installé avec une tuyauterie horizontale ou verticale.

Caractéristiques techniques

Matériaux:
Corps: PPAG40
Flotteur: PP
Guide et tige flotteur: laiton EN 12164 CW614N
Levier du flotteur et ressort: acier inox EN 10270-3 (AISI 302)

Joints: EPDM
Fluides: eau, eaux glycolées non dangereuses exclues des champs d'application de la directive 67/548/CEE
Pourcentage maxi de glycol: 30%
Pression maxi d'exercice: 3 bar
Pression maxi de purge: 3 bar
Plage de température d'exercice: 0÷110°C
Raccordements: bicono pour tube cuivre Ø 18mm, Ø 22 mm, 3/4" et 1" F
1/2" F (avec bouchon hygroscopique).

Vidange:

Caractéristiques hydrauliques (fig. A-B)
La vitesse maximale conseillée du fluide dans le dispositif est de 1,2 m/s. La figure B indique les débits maximum pour respecter cette condition.

Installation (fig. G - M)

Toujours procéder au montage/démontage du dispositif lorsque le circuit est froid et n'est plus sous pression (fig. C).
Le séparateur d'air doit être installé de préférence sur le départ chaudière (fig. D).
Le flotteur doit toujours être installé en position verticale (fig. E).
Le sens du flux dans le dispositif n'a pas d'importance. Orienter le T de raccordement manuellement afin d'adapter les raccords aux installations horizontales ou verticales (fig. F).
Pour les versions dotées de raccordements bicono pour tube cuivre, installer les raccords fournis sur les tuyauteries, embolter les tuyaux jusqu'à buter et serrer les écrous (fig. G,H). En cas de rénovation, couper les tubes aux dimensions suivantes (fig. I) "L" = 33 mm @ code 551801 Ø 18, "L" = 28 mm @ code 551802 Ø 22.
Embolter le tube dans le côté portant la flèche (fig. L) puis de l'autre côté (fig. M) jusqu'à butée. Serrer les écrous (fig. H).
Il est recommandé de ne pas tourner le dispositif une fois installé.
Attention à ne pas soumettre le filetages à des contraintes mécaniques excessives.

Entretien (fig. N)

Le séparateur d'air est doté d'un bouchon hygroscopique de sécurité (fig.N). Le principe de fonctionnement est basé sur les propriétés de dilatation des disques en fibre qui forme la cartouche d'étanchéité. Leur volume augmente de 50% quand ils sont plongés dans l'eau, ce qui engendre l'étanchéité du purgeur. Ils permettent d'éviter les dommages causés par les fuites d'eau.

INSTALLATION, INBETRIEBNAHME
UND WARTUNG

**Wir bedanken uns, dass Sie sich für unser
Produkt entschieden haben.**

**Weitere technische Details zu diesem
Gerät finden Sie unter www.caleffi.com**

MIKROBLASENABSCHIEDER DISCALSLIM

Hinweise

Die folgenden Hinweise müssen vor Installation und Wartung der Armatur gelesen und verstanden worden sein. Das Symbol  bedeutet:
ACHTUNG! EINE MISSACHTUNG DIESER HINWEISE KANN ZU
GEFAHRENSITUATIONEN FÜHREN!

Sicherheit

**Die in der beigelegten Dokumentation enthaltenen
Sicherheitshinweise müssen beachtet werden.**

DIESE ANLEITUNG IST DEM BENUTZER AUSZUHÄNDIGEN

DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN ENTSPRECHEND ENTSORGEN

Funktion

Die Armaturen DISCALSLIM scheiden in den Hydraulikkreisläufen entstehende Luft bis zur Mikroblasenebene (langsame und kontinuierliche Entlüftung) selbstständig und kontinuierlich ab. Der Mikroblasenabscheider kann sowohl bei horizontaler als auch vertikaler Verrohrung eingebaut werden.

Technische Eigenschaften

Materialien:
Gehäuse: PPAG40
Schwimmer: PP
Führung und Schwimmerstange: Messing EN 12164 CW614N
Schwimmerhebel und Feder: Edelstahl EN 10270-3 (AISI 302)

Dichtungen: EPDM
Medium: Wasser, ungefährlche Glykollösungen sind vom Anwendungsbereich der Richtlinie 67/548/EG ausgeschlossen
ausgeschlossen
Maximaler Glykolgehalt: 30%
Maximaler Betriebsdruck: 3 bar
Max. Entleerungsdruck: 3 bar
Betriebstemperaturbereich: 0÷110 °C
Anschluss: Klemmringverschraubungen für Kupferrohr Ø 18 mm, Ø 22 mm sowie 3/4" und 1" IG
1/2" IG (mit hygroscopischer Kappe)
Entlüftungsstützen:

Hydraulische Eigenschaften (Abb. A-B)


Die empfohlene Höchstgeschwindigkeit des Mediums an den Anschlüssen der Armatur beträgt 1,2 m/s. Die Tabelle B enthält die zur Einhaltung dieser Bedingungen erforderlichen maximalen Durchflusswerte.

Installation (Abb. G - M)

Ein- und Ausbau müssen stets bei kalter, druckloser Anlage erfolgen (Abb. C).
Der Mikroblasenabscheider sollte vorzugsweise auf der Vorlaufleitung des Kessels installiert werden (Abb. D).
Der Schwimmer muss immer senkrecht eingebaut werden (Abb. E).
Die Strömungsrichtung des Mediums spielt keine Rolle. T-Anschluss von Hand schwenken, um die Anschlüsse an die horizontalen oder vertikalen Leitungen (Abb. F) anzupassen.
Bei Ausführungen mit Klemmringverschraubungen für Kupferrohr die mitgelieferten Fittings bis zum Anschlag auf die Rohre setzen und die Überwürfe festziehen (Abb. G, H). Bei einer Nachrüstung Rohre mit folgenden Maßen ablängen (Abb. I) "L" = 33 mm @ cod. 551801 Ø 18, "L" = 28 mm @ cod 551802 Ø 22.
Die Rohrleitung auf der mit Pfeil (Abb. L) gekennzeichneten Seite und dann auf der anderen Seite (Abb. M) bis zum Anschlag einstecken. Deckel festziehen (Abb. H).
Es wird empfohlen, die Armatur nach der Installation nicht mehr zu drehen.
Darauf achten, dass das Gewinde mechanisch nicht überbelastet wird.

Wartung (Abb. N)

Der Mikroblasenabscheider hat einen hygroscopische Sicherheitskappe (Abb. N). Die Funktionsweise basiert auf dem Verhalten der Zellulosefaserscheiben, die den Dichtungseinsatz bilden. Diese Scheiben vergrößern ihr Volumen um 50 %, sobald sie nass werden, und schließen das Ventil. Auf diese Weise werden bei Wasseraustritt mögliche Schäden verhindert.



551805 3/4" F
551806 1" F



551801 Ø18
551802 Ø22



© Copyright 2017 Caleffi

ESPAÑOL

ES

PORTUGUÊS

PT

NEDERLANDS

NL

РУССКИЙ

RU

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Gracias por escoger un producto de nuestra marca.

Encontrará más información sobre este dispositivo en la página www.caleffi.com.

PURGADOR DE AIRE DISCALSLIM

Advertencias

Antes de realizar la instalación y el mantenimiento del producto, es indispensable leer y comprender las siguientes instrucciones. El símbolo  significa: ¡ATENCIÓN! EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE SER PELIGROSO.

Seguridad

Es obligatorio respetar las instrucciones de seguridad indicadas en el documento específico que se suministra con el producto.

ENTREGAR ESTE MANUAL AL USUARIO
DESECHAR SEGÚN LA NORMATIVA LOCAL

Función

Los dispositivos DISCALSLIM descargan de modo autónomo y continuo el aire acumulado en los circuitos hidráulicos de los sistemas de climatización, incluidas las microburbujas (desgasificación lenta y continua). El purgador se puede instalar en un tubo horizontal o vertical.

Características técnicas

Materiales
Cuerpo: PPAG40
Boya: PP
Guía y eje de la boya: latón EN 12164 CW614N
Palanca de la boya y resorte: acero inoxidable EN 10270-3 (AISI 302)

Juntas: EPDM
Fluidos: agua o soluciones de glicol no peligrosas excluidas del campo de aplicación de la directiva 67/548/CEE
Porcentaje máximo de glicol: 30 %
Presión máxima de servicio: 3 bar
Presión máxima de descarga: 3 bar
Campo de temperatura de servicio: 0÷110°C
Conexiones: con racores bicono para tubo de cobre Ø 18 mm, Ø 22 mm, 3/4" y 1" H 1/2" H (con tapón higroscópico)

Descarga:
La velocidad máxima recomendada del fluido en las conexiones del dispositivo es de 1,2 m/s. La figura B indica los caudales máximos para que se cumpla dicha condición.

Montaje (figs. G y M)

Efectúe siempre el montaje y el desmontaje con la instalación fría y sin presión (fig. C).

El purgador se instala preferiblemente en el tubo de salida de la caldera (fig. D).

El sentido de paso del fluido caloportador es indiferente. Gire manualmente el palpame T para adaptar las conexiones a los tubos horizontales o verticales (fig. F).

En las versiones con racores bicono para tubo de cobre, utilice los racores suministrados, móntelos a tope en los tubos y apriete las tuercas (figs. G y H). En instalaciones existentes, corte los tubos con las siguientes medidas (fig. I) "L" = 33 mm para cód. 551801 Ø 18, "L" = 28 mm para cód. 551802 Ø 22.

Inserte primero el tubo en el lado con la flecha (fig. L) y después en el otro lado (fig. M), hasta el tope. Apriete las tuercas (fig. H).

Se recomienda no girar el dispositivo una vez instalado.

Tenga cuidado de no forzar las roscas.

En las versiones con racores bicono para tubo de cobre, utilice los racores suministrados, móntelos a tope en los tubos y apriete las tuercas (figs. G y H). En instalaciones existentes, corte los tubos con las siguientes medidas (fig. I) "L" = 33 mm para cód. 551801 Ø 18, "L" = 28 mm para cód. 551802 Ø 22.

Encaixar a tubagem no lado com a seta (fig. L) e posteriormente no outro lado (fig. M), até ao batente. Apertar as uniões (fig. H).

Uma vez instalado, não é recomendado rodar o dispositivo.

Ter o cuidado de não forçar mecanicamente as partes rosçadas.

Mantenimiento (fig. N)

El purgador está dotado de un tapón higroscópico de seguridad (fig. N). El principio de funcionamiento se basa en la propiedad de los discos de fibra de celulosa que forman la empaquetadura de estanqueidad. Cuando el agua los moja, estos discos aumentan su volumen un 50 %, cerrando la válvula. Esto evita daños en caso de fugas de agua.

INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO, COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO

Agradecemos a preferência na seleção deste produto.

Dados técnicos adicionais sobre este dispositivo encontram-se disponíveis no site www.caleffi.com

SEPARADOR DE MICROBOLHAS DE AR DISCALSLIM

Advertências

As instruções que se seguem devem ser lidas e compreendidas antes da instalação e da manutenção do produto. O símbolo  significa: ATENÇÃO! O INCUMPRIMENTO DESTAS INSTRUÇÕES PODERÁ ORIGINAR UMA SITUAÇÃO DE PERIGO!

Segurança

É obrigatório respeitar as instruções de segurança indicadas no documento específico contido na embalagem.

ESTE MANUAL DEVE FICAR À DISPOSIÇÃO DO UTILIZADOR
ELIMINAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EM VIGOR

Função

Os dispositivos DISCALSLIM são capazes de descarregar autonomamente e de modo contínuo o ar que se forma nos circuitos hidráulicos das instalações de climatização, até ao nível de microbolhas (desgasificação lenta e contínua). O separador de microbolhas de ar pode ser instalado, quer em tubagem horizontal quer vertical.

Características técnicas

Materiais:
Corpo: PPAG40
Boia: PP
Guia e haste boia: latão EN 12164 CW614N
Alavanca boia e mola: aço inoxidável EN 10270-3 (AISI 302)

Vedações: EPDM
Fluidos: água, soluções com glicol não perigosas excluídas do campo de aplicação da diretiva 67/548/CE
Porcentagem máx. de glicol: 30 %
Pressão máx. de funcionamento: 3 bar
Pressão máx. de descarga: 3 bar
Campo de temperatura de funcionamento: 0÷110°C
Ligações: de bicone para tubo de cobre Ø 18 mm, Ø 22 mm, 3/4" e 1" F
Descarga: 1/2" F (com tampa higroscópica)

Descarga:
La velocidad máxima recomendada del fluido nas ligações do dispositivo é de 1,2 m/s. A figura B indica os caudais máximos de forma a respeitar esta exigência.

Características hidráulicas (fig. A-B)

A velocidade máxima recomendada do fluido nas ligações do dispositivo é de 1,2 m/s. A figura B indica os caudais máximos de forma a respeitar esta exigência.

Instalação (fig. G-M)

A montagem e a desmontagem devem ser sempre realizadas com a instalação fria e sem pressão (fig. C).

O sentido de fluxo do fluido termovetor é indiferente. Rodar manualmente o "T" de união para adaptar as ligações às tubagens horizontais ou verticais (fig. F).

A boia deve ser sempre instalada na posição vertical (fig. E).

O sentido de fluxo do fluido termovetor é indiferente. Rodar manualmente o "T" de união para adaptar as ligações às tubagens horizontais ou verticais (fig. F).

Para versões com ligações de bicone para tubo de cobre, inserir na tubagem as uniões fornecidas, encaixar a tubagem até ao batente e apertar as uniões (fig. G, H). Em caso de alteração da instalação, cortar as tubagens de acordo com as seguintes medidas (fig. I) "L" = 33 mm @ cód. 551801 Ø 18, "L" = 28 mm @ cód. 551802 Ø 22.

Encaixar a tubagem no lado com a seta (fig. L) e posteriormente no outro lado (fig. M), até ao batente. Apertar as uniões (fig. H).

Uma vez instalado, não é recomendado rodar o dispositivo.

Ter o cuidado de não forçar mecanicamente as partes rosçadas.

Encaixar a tubagem no lado com a seta (fig. L) e posteriormente no outro lado (fig. M), até ao batente. Apertar as uniões (fig. H).

Uma vez instalado, não é recomendado rodar o dispositivo.

Ter o cuidado de não forçar mecanicamente as partes rosçadas.

Manutenção (fig. N)

O separador de microbolhas de ar possui tampa higroscópica de segurança (fig. N). O princípio de funcionamento baseia-se na propriedade dos discos em fibra de celulose, que formam o cartucho de vedação. Estes discos aumentam o seu volume em 50%, no momento em que entram em contacto com a água, fechando assim a válvula. Assim, evitam-se possíveis danos em caso de perdas de água.

INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE, INWERKINGSTELLING EN ONDERHOUD

Bedankt dat u voor ons product hebt gekozen.

Verdere technische informatie over dit toestel vindt u op onze site www.caleffi.com

LUCHTAFSCHEIDER DISCALSLIM

Waarschuwingen

Deze instructies moeten nauwkeurig worden gelezen voordat het toestel wordt geïnstalleerd en er onderhoud aan wordt gepleegd. Het symbool  betekent: LET OP! NIET-NALEVING VAN DEZE INSTRUCTIES KAN GEVAAR OPLEVEREN!

Veiligheid

Het is verplicht om de veiligheidsinstructies op het specifieke document in de verpakking na te leven.

DEZE HANDLEIDING DIENT ALS NASLAGWERK VOOR DE GEBRUIKER
AFVOEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN

Funcție

De DISCALSLIM-toestellen kunnen de lucht die zich in de hydraulische circuits van de klimaatregelingsinstallaties heeft gevormd zelf continu afvoeren tot het niveau van microluchtbelletjes (langzame en continue ontgassing). De luchtafscieder kan zowel op horizontale als op verticale leidingen worden gemonteerd.

Technische gegevens

Materiales:
Lichaam: PPAG40
Vlotter: PP
Vlottergeleider en -stang: messing EN 12164 CW614N
Vlotterhefboom en veer: roestvrij staal EN 10270-3 (AISI 302)

Afdichtingen: EPDM
Vloeistoffen: water, niet-gevaarlijke glycoloplossingen die niet onder het toepassingsgebied van de richtlijn 67/548/EG vallen
Max. glycolpercentage: 30 %
Max. werkdruk: 3 bar
Max. aftrapdruk: 3 bar
Bedrijfstemperatuurbereik: 0÷110°C
Aansluitingen: met knelkoppeling voor koperbuis Ø 18mm, Ø 22 mm, 3/4" en 1" F
Aftap: 1/2" F (met hygroscopische veiligheidsdop)

Hydraulische gegevens (afb. A-B)

De maximaal aanbevolen snelheid van de vloeistof bij de aansluitingen van het toestel is 1,2 m/s. Afbeelding B toont de maximumdebieten om aan deze voorwaarde te voldoen.

Installatie (afb. G - M)

De montage en demontage dienen altijd uitgevoerd te worden bij een koude, niet onder druk staande installatie (afb. C).

De luchtafscieder moet bij voorkeur op de toevoerleiding van de ketel worden geïnstalleerd (afb. D).

De vlotter moet altijd in een verticale stand worden geïnstalleerd (afb. E).

De stromingsrichting van de warmtegeleidende vloeistof is niet van belang. Draai het T-stuk met de hand om de aansluitingen aan de horizontale of verticale leidingen aan te passen (afb. F).

Voor de uitvoeringen met knelkoppelingen voor koperbuis moeten de koppelingen in de verpakking worden geplaatst, de leidingen volledig worden gekoppeld en de knelkoppelingen worden aangehaald (afb. G,H). In geval van retrofit moeten de leidingen volgens onderstaande maten worden geknipt (afb. I) "L" = 33 mm @ art. 551801 Ø 18, "L" = 28 mm @ art. 551802 Ø 22.

Koppel de leiding aan de kant van de pijl (afb. L) volledig vast en daarna aan de andere kant (afb. M). Haal de knelkoppelingen aan (afb. H).

Het is aanbevolen om het toestel na installatie niet te draaien.

Let erop dat de schroefdraad mechanisch niet wordt overbelast.

Het is aanbevolen om het toestel na installatie niet te draaien.

Let erop dat de schroefdraad mechanisch niet wordt overbelast.

Het is aanbevolen om het toestel na installatie niet te draaien.

Let erop dat de schroefdraad mechanisch niet wordt overbelast.

Onderhoud (afb. N)

De luchtafscieder is uitgerust met een hygroscopische veiligheidsdop (afb.N). Het werkingsprincipe baseert zich op de kenmerken van de schijven van cellulosevezels die het afdichtingspatroon vormen. Het volume van de genoemde schijven neemt met 50% toe op het moment dat ze in contact komen met water, en sluiten de ontlufter zo af. Zo wordt mogelijke schade door waterlekage vermeden.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ, ПУСКУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Благодарим вас за выбор нашего изделия.

За дополнительной технической информацией по данному устройству обращайтесь к Интернет-сайту www.caleffi.com.

ДЕАЭРАТОР DISCALSLIM

Предупреждения

Перед тем как приступить к монтажу и техобслуживанию изделия необходимо прочитайте настоящее руководство и усвоить его содержание. Символ  означает: ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СОЗДАНИЮ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ!

Безопасность
Обязательно соблюдайте инструкции по безопасности, приведенные в специальном документе, входящем в упаковку.

ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
УТИЛИЗАЦИЯ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАТИВАМ

Функциональное назначение

Деаэраторы DISCALSLIM обладают способностью автономно и непрерывно удалять воздух, образующийся в гидравлических контурах систем климатизации, до уровня микропузырьков (медленная и непрерывная дегазация). Деаэратор может устанавливаться как на горизонтальных, так и на вертикальных трубопроводах.

Технические характеристики

Материалы:
Корпус: PPAG40
Поплавок: полипропилен
Направляющая и шток поплавка: латунь EN 12164 CW614N
Рычаг поплавка и пружина: нерж. сталь EN 10270-3 (AISI 302)

Уплотнения: EPDM
Рабочие жидкости: вода, неопасные этиленгликолевые растворы, не подпадающие под действие положений Директивы 67/548/EC
Максимальное процентное содержание этиленгликоля: 30 %
Максимальное рабочее давление: 3 бар
Максимальное давление сброса: 3 бар
Диапазон рабочих температур: 0÷110°C
Соединения: с двухконусными фитингами для медной трубы Ø 18 мм, Ø 22 мм, 3/4" и 1" в/р
Сбор: 1/2" вр (с гигроскопичным колпачком)

Гидравлические характеристики (рис. A-B)

Максимальная рекомендуемая скорость рабочей жидкости в точках соединения устройства составляет 1,2 м/с. На рисунке В указаны максимальные величины расхода, обеспечивающие соблюдение данного условия.

Установка (рис. G - M)

Монтаж и демонтаж устройства всегда должны проводиться при условиях, когда система находится в холодном состоянии и не под давлением (рис. C).

Деаэратор предпочтительно следует устанавливать на трубопроводе подачи от котла в систему отопления (рис. D).

Поплавок всегда следует устанавливать в вертикальном положении (рис. E).

Направление потока теплоносителя не имеет значения. Вручную разверните тройник, чтобы совместить соединения с горизонтальными или вертикальными трубами (рис. F).

Для исполнений с двухконусными фитингами для медной трубы вставьте в трубы входящие в комплект поставки фитинги, затем вставьте трубу в тройник до упора и затяните накидные гайки (рис. G,H). В случае установки на уже существующий трубопровод (рис. I) отрежьте участок трубы длиной "L" = 33 мм при использовании прибора с кодом 551801 Ø 18, "L" = мм при использовании прибора с кодом 551802 Ø 22.

Вставьте в тройник до упора участок трубы, показанный стрелкой (рис. L), и затем другой участок трубы (рис. M). Затяните накидные гайки (рис. H).

Рекомендуется не поворачивать прибор после его установки. Следите за тем, чтобы не сорвать резьбу.

Рекомендуется не поворачивать прибор после его установки. Следите за тем, чтобы не сорвать резьбу.

Рекомендуется не поворачивать прибор после его установки. Следите за тем, чтобы не сорвать резьбу.

Рекомендуется не поворачивать прибор после его установки. Следите за тем, чтобы не сорвать резьбу.

Рекомендуется не поворачивать прибор после его установки. Следите за тем, чтобы не сорвать резьбу.

Рекомендуется не поворачивать прибор после его установки. Следите за тем, чтобы не сорвать резьбу.

Рекомендуется не поворачивать прибор после его установки. Следите за тем, чтобы не сорвать резьбу.

Рекомендуется не поворачивать прибор после его установки. Следите за тем, чтобы не сорвать резьбу.

Рекомендуется не поворачивать прибор после его установки. Следите за тем, чтобы не сорвать резьбу.

Рекомендуется не поворачивать прибор после его установки. Следите за тем, чтобы не сорвать резьбу.

Рекомендуется не поворачивать прибор после его установки. Следите за тем, чтобы не сорвать резьбу.

Рекомендуется не поворачивать прибор после его установки. Следите за тем, чтобы не сорвать резьбу.

Рекомендуется не поворачивать прибор после его установки. Следите за тем, чтобы не сорвать резьбу.

Рекомендуется не поворачивать прибор после его установки. Следите за тем, чтобы не сорвать резьбу.

Рекомендуется не поворачивать прибор после его установки. Следите за тем, чтобы не сорвать резьбу.

Рекомендуется не поворачивать прибор после его установки. Следите за тем, чтобы не сорвать резьбу.

Рекомендуется не поворачивать прибор после его установки. Следите за тем, чтобы не сорвать резьбу.

Рекомендуется не поворачивать прибор после его установки. Следите за тем, чтобы не сорвать резьбу.

Рекомендуется не поворачивать прибор после его установки. Следите за тем, чтобы не сорвать резьбу.

Рекомендуется не поворачивать прибор после его установки. Следите за тем, чтобы не сорвать резьбу.

Рекомендуется не поворачивать прибор после его установки. Следите за тем, чтобы не сорвать резьбу.

Рекомендуется не поворачивать прибор после его установки. Следите за тем, чтобы не сорвать резьбу.

Рекомендуется не поворачивать прибор после его установки. Следите за тем, чтобы не сорвать резьбу.